

设备定货表

工程名称：焦化焦炉逸散烟尘收集处理

已发招标办

订货单名称：风机变频器订货

S1606.00D01-

第 1 张 共 1 张

序号	名 称	规 格	数 量	单 位	备 注
1	除尘风机高压变频器装置	10kV , 2000kW , 137.4A 风机配套使用	1	套	国内知名品牌
2					
3	变频调速装置技术要求：（详见技术规格书） 1、外部对变频器的控制方式：硬接点控制与DP通讯接口，外部控制系统为PLC，变频器厂家需提供通讯接口。 2、调速装置 移相变压器选用国内知名品牌。 3、所提供产品在近几年有良好的应用业绩。				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

提出：

审核：

会审：

项目负责：

批准：

制表日期：2016 年 08月 02 日