

设备定货表

已发招标办

第 1 张 共 1 张

工程名称：炼钢2-3#LF炉除尘风机变频改造

订货单名称：风机变频器订货

呈字4445.00D01-

序号	名 称	规 格	数 量	单 位	备 注
1	除尘风机高压变频器装置	10kV , 2240kW , 156A YKKK710-6风机配套使用	1	套	国内知名品牌
2					
3	变频调速装置技术要求：（详见技术规格书）				
4	1、外部对变频器的控制方式：硬接点控制与DP通讯接口，外部控制系统为PLC，变频器厂家需提供通讯接口。 2、IGBT使用英飞凌，移相变压器选用北京新华都/北变北电/河南中天。 3、功率单元自带旁路功能，可自动切换。系统有故障点显示与记录功能。 4、所提供产品在近几年有良好的应用业绩,出厂前应做闪断和低压穿越功能试验。				
5					
6					
7					
8	空调	KFR-72L 3P 380V	1	台	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

提出：                      审核：                      会审：                      项目负责人：                      批准：                      制表日期：2017 年 04 月 12 日